OB-1-077

SQUARE AFFAIR
KERAMIKA KANJIŽA

UVERENJE O KVALITETU PROIZVODA

BR. UVERENJA: **U - 99/2021**

Naziv organizacije koja izdaje uverenje: **"Keramika Kanjiža" doo Kanjiža**
Proizvođač: "Keramika Kanjiža " doo iz Kanjiže
Podaci o proizvodu: **Suvo presovana podna keramička pločica, ispitana prema standardu SRPS EN 14411, Prilog G, Grupa BIa, E ≤ 0,5 %**
45 cm x 45 cm (W 450,0 mm x 450,0 mm x 8.2 mm) GL sa malim upijanjem vode E ≤ 0,5 %
Naziv dekora**: Elegant**
Upotreba: Oblaganje unutrašnjih i spoljašnjih podnih površina.
Uzorkovanje: Uzorkovano u skladu standarda SRPS ISO 10545-1:2002
Svojstva proizvoda ispitana prema dole navedenim standardima:

SRPS ISO 10545-2:2002 Određivanje mera i kvaliteta vidne površine:	**Zadovoljava**
SRPS ISO 10545-3:2002 Određivanje upijanja vode:	**0.44 %**
SRPS ISO 10545-4:2002 Određivanje čvrstoće pri savijanju i jačine pri lomu:	**Zadovoljava**
SRPS ISO 10545-7:2002 Određivanje otpornosti glaz. ploč. prema površinskom habanju:	**Klasa 4**
SRPS ISO 10545-8:2002 Određivanje linearnog termičkog širenja (< 9 x 10^{-6}):	**Zadovoljava**
SRPS ISO 10545-9:2002 Određivanje otpornosti prema temperaturnom šoku:	**Zadovoljava**
SRPS ISO 10545-11:2002 Određivanje otpornosti prema vlasavosti glaz. pločica:	**Zadovoljava**
SRPS ISO 10545-12:2002 Određivanje otpornosti prema mrazu:	**Zadovoljava**
SRPS ISO 10545-13:2002 Određivanje otpornosti prema hemikal.(klasa A, LA):	**Zadovoljava**
SRPS ISO 10545-14:2002 Određivanje otpornosti prema stvaranju mrlja (ocena 5):	**Zadovoljava**
Draft ISO 10545-17 Annex A Određivanje koeficjenta trenja (COF class 2):	**Zadovoljava**
DIN 51130:2004-06 Određivanje antikliznih svojstava za podne pločice:	**R10**
DIN 51097:02.80 Utvrđivanje karakteristika za sprečavanje klizavosti:	**B**

NALAZ:

Na osnovu izvršenih ispitivanja, čiji se rezultati navedeni u Izveštaju interne kontrole gotovog proizvoda po standardu broj**: I-99/21** od: 08.11.2021.konstatuje se da su dobijeni rezultati u granicama propisanog standarda SRPS EN 14411 Prilog G, Grupa BIa, **za klasu 1**.

Laborant u kontroli kvaliteta:

Timea Jakši Kovač

"KERAMIKA KANJIŽA" d.o.o.-Kanjiža KANJIŽA

Direktor tehničke kontrola kvaliteta istraživanja i razvoja:

Slobodanka Mandić

Keramika Kanjiža doo
Horgoški put bb
24420 Kanjiža | Srbija
T: +381 (24) 874 211
F: +381 (24) 873 344

Broj registracije: 11077/2012
Upisan novčani kapital: 95.503.592,94 RSD
Uplaćen novčani kapital: 95.503.592,94 RSD
Matični broj: 20240342
Šifra delatnosti: 2331
PIB: 104776051
Broj žiro računa:
Addiko Banka 165-7007283797-03